

## РЕКОМЕНДАЦИИ

### Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий предоставления услуг организациями социального обслуживания Архангельской области

В ходе независимой оценки в период сентября – декабря 2022 года общественный совет провел анализ информации, размещенной на сайтах организаций социального обслуживания, на стендах в организациях социального обслуживания, в группах организаций в социальной сети «ВКонтакте», провел оценку доступности организаций социального обслуживания и предоставляемых ими услуг с выездом в организации (в 13 организаций из 28), изучил материалы отчета организации-оператора о проведении независимой оценки.

По итогам анализа собранных данных общественный совет рекомендует:

#### **1. АНО «Коррекционный центр «Азимут» (ул. Урицкого, 68, корп. 1)**

1.1. С целью обеспечения требований доступности зданий и сооружений для маломобильных граждан (СП 59.13330.2020) выполнить следующие мероприятия:

- предусмотреть место стоянки для транспорта инвалидов, соответствующее нормативным требованиям;
- произвести выравнивание прилегающей территории;
- установить указатели направления движения на прилегающей к зданию территории;
- обозначить входную дверь и дверную ручку контрастными элементами;
- произвести демонтаж порогов, либо приобретение (изготовление) переносного пандуса по всему учреждению;
- установить наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входах;
- установить нормативные поручни на лестнице;
- установить пандус;
- краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой, установить нормативные поручни. Ступени лестницы в пределах одного марша сделать одинаковыми по форме и не превышающими допустимую высоту 0,13-0,17 м;
- установить указатели направления движения по объекту, в том числе путей эвакуации;
- установить С- или П-образные ручки на дверях;
- приобрести стулья с подлокотниками;
- оборудовать универсальную доступную туалетную кабину;
- оборудовать систему тревожной сигнализации и световые мигающие оповещатели в санитарно-гигиеническом помещении;
- оформить информационный стенд с учетом потребностей слабовидящих;

- установить указатели, рельефные дублирующие знаки (на поручни), символы доступности;
- установить и дублировать входную вывеску и названия кабинетов обслуживания тактильными знаками и табличками.